


STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PATEK POD DOPĽŇOVACÍM ZAŘÍZENÍ
- OČIŠTĚNÍ STĚN, PODLAHY A STROPU
- OPRAVY NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK – OKLEPÁNÍ + NOVÁ OMÍTKA
- OPRAVA NESOUDRŽNÉ DLAŽBY, NOVÁ DLAŽBA POD KOTLY
- NOVÁ MALBA STĚN A STROPU – BÍLÁ
- STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENÉ SE ZHOTOVENÍM NOVÉ KOMINOVÉ VLOŽKY
- STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ
- VYMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ ZA PROTIPOŽÁRNÍ
- ZAZDĚNÍ PROSTUPŮ PO DEMONTOVANÉM POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ OBKLAD A DLAŽBA ZŮSTÁVA ZACHOVÁNA

LEGENDA

1. PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ, NA MONTÁŽNÍM RÁMU 11,4 – 102 kW, 80/60 °C, SPOTŘEBIČ "B" DLE TPg 70401
2. HYDRAULICKÝ VYROVŇÁVAČ TLAKU III, 12 m³/h, připojení d 89

- — — — — POTRUBÍ UT PŘÍVOD
- — — — — POTRUBÍ UT VRAT
- + — — — STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYN
- + — — — NOVÉ POTRUBÍ PLYN



KOTELNA 1.PP

VYPRACOVAL ING. GLOS RADIM ING.PROUZA RADIM  
MÍSTO KOMENSKÉHO 754, 749 01 VÍTKOV  
INVESTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VÍTKOV, P. O.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Bohumínské 63, Ostrava, 710 00

AKCE	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY BUDOVY 1. STUPNĚ
ČÁST	D.1.4 VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH	PŮDORYS KOTELNY – NOVÝ STAV PLYN

AKCE ČÍSLO 20–21  
DATUM 05.2021  
FORMÁT 2x44  
MĚŘÍTKO 1:50  
VÝKR. ČÍSLO 06