



LEGENDA

- PK teplovodní kondenzační kotel 48 kW
např. BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50
- EXP expanzní nádoba 200 litrů 6 bar
- H Anuloid 8 m3/h, d159
- TM Termomanometr
- OK Odlučovač kalů s magnetem
- Č1 čerpadlo kotlové
- Č2 oběhové čerpadlo UT, např. GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, 17-265 W, 230 V
- ZF Ruční změkčovací filtr, NAPŘ. FILLSOFT I
- ADV Souprava aut. doplňování s oddělovačem, nosť. 180 kPa, NAPŘ. FILLCNTROL, 230 V
- NB Neutraizační box s příslušenstvím
- VV Vyvažovací ventili

VEDOUcí PROJEKTU		Libor Fiala	
ODP.PROJEKTANT		Ing.Česlřk Pavel	
VYPRACOVAL		Libor Fiala	
INVESTOR		ZAKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM VÍTKOV, P. O.	
MÍSTO STAVBY		KOMENSKÉHO 754, 749 01 VÍTKOV	
AKCE:		REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV	
VÝKRES:		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMAT	2XA4
		ARCH. ČÍSLO	FI14/2024
D.1.4.		ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU
			E-01