

<b>Vítkov</b>					
<b>Rozvaděč MaR</b>					
<b>Slaboproudé kabely</b>			<b>ozn.</b>	<b>Kabel</b>	<b>Délka</b>
Teplota venkovní		BT1	WS1	JYSTY-1x2x0,8	15
Teplota výstup ÚT		BT2	WS2	JYSTY-1x2x0,8	7
Teplota vrat z kotlů		BT3	WS3	JYSTY-1x2x0,8	7
Tlak v systému		PC1	WS4	JYSTY-1x2x0,8	10
Zaplavení		LA1	WS5	JYSTY-1x2x0,8	3
Přehřátí prostoru		TP1	WS6	JYSTY-1x2x0,8	3
Plyn I.st. a II.st.		CH4	WS7	JYSTY-2x2x0,8	5
CO I.st. a II.st.		CO1	WS8	JYSTY-2x2x0,8	10
Výkon kotlů		PK1	WS9	JYSTY-1x2x0,8	5
OCI 1kotel a OCI 2kotel			WS10	JYSTY-1x2x0,8	3
<b>Silnoproudé kabely</b>					
HL.přívod z rozvaděče NN			WL1	CYKY-J 3x2,5	10
STOP Tlačítko		NZ1	WL2	CYKY-O 2x1,5	12
Zásuvka K1		ZK1	WL3	CYKY-J 3x1,5	5
Zásuvka K2		ZK2	WL4	CYKY-J 3x1,5	7
Čerpadlo ÚT		Č.1	WL5	CYKY-J 3x1,5	10
Napájení CH4 a CO		CH4+CO	WL6	JYTY 4x1	20
BAP		BAP	WL7	CYKY-J 3x1,5	10
Houkačka		H1	WL8	CYKY-J 3x1,5	4
CYA6/zž					20
<b>Celkový počet</b>					
JYSTY-1x2x0,8					53
JYSTY-2x2x0,8					15
CYKY-J 3x2,5					10
CYKY-O 2x1,5					12
CYKY-J 3x1,5					36
JYTY 4x1					20