







- | | | |
|----|---|--|
| 1. | HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU 12 m ³ /h | |
| 2. | OBĚHOVÉ ČERPADLO UT UPS 40-60/4 F | |
| | | DOPOUŠTĚNÝ PŘÍVOD SV. Z KOTELNY |
| |  | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT PŘÍVOD |
| |  | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT VRAT |
| |  | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYN |
| |  | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SV PPp |
| |  | DEMONTÁŽE |
| | | - STÁVAJÍCÍ HVDT A ČERPADLO POD PODESTOU BUDE DEMONTOVÁNO BEZ NÁHRADY
- ROZVODY Z KOTELNY DN 65 BUDOU NAPOJENY PŘÍMO NA OBJEKTOVÉ ROZVODY DN 80
- STÁVAJÍCÍ RUČNÍ DOPĚŇOVÁNÍ BUDE ZRUŠENO A NAHRAZENO AUTOMATICKÝM DOPĚŇOVÁNÍM S DEMINERALIZACÍ
- STAVEBNÍ PODKLAD JE ZHOTOVEN DLE DOSTUPNÉ DOKUMENTACE A DOMĚŘENÍ KOTELNY, PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT |



VYPRACOVAL	ING. GLOS RADIM ING.PROUZA RADIM
MÍSTO	KOMENSKÉHO 754, 749 01 VÍTKOV
INVESTOR	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM VÍTKOV, P. O.
AKCE	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVLONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV
ČÁST	VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH	PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV

PROJEKČNÍ KANCELAR	Bohumínská 63, Ostrova, 710 00
AKCE ČÍSLO	160-23
DATUM	02.2024
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:500
VÝKR. ČÍSLO	05